

Q. UPS サービスを設定したのですが、停電後 30 秒でシャットダウンが開始されてしまいます。

---

A. UPS サービスの”バッテリー低下”が正になっていることが考えられます。設定を”負”再度設定していただきますようお願い致します。